

Sabit Söndürme Sistemleri | Baskın ve Ön Tepki Sistemleri | **Kuru Boru Sistemi Vanaları**

Model UVD.2511-300

Product Description

Model No	Vana Boyutu		Nominal Çalışma Basıncı		Bağlantıyı Sonlandır	Notlar
	içinde	(mm)	psi	(kPa)		
UVD.2511-300	3, 4, 6, 8	(80, 100, 150, 200)	300	(2065)	Flanşlı x Flanşlı	a, b, c, d

Açıklamalar:

- a. Sadece dikey montaj için onaylanmıştır.
- b. ASTM A536 sünek demir ana kontrol vanası gövdesi ile birlikte tedarik edildiğinde onaylanmıştır.
- c. FM Onaylı basınç göstergeleri ile birlikte tedarik edildiğinde onaylanmıştır.
- d. Aşağıdaki isteğe bağlı bileşenlerden bir veya daha fazlasıyla birlikte tedarik edildiğinde onaylanmıştır: kuru hızlandırıcı tertibatı, FM Onaylı basınç anahtarı ve FM Onaylı su motoru gongu.

Detaylar

Kategori	Kuru Boru Sistemi Vanaları
Çalışma Sınıfı	1021 - Kuru Boru Vanaları
Onay Standardı	FM 1021 - Kuru Boru Vanaları
Sertifika Türü	FM Onaylı
Listeleme Ülkesi	Türkiye

Şirket

GIACOMINI UNIVAL TESISAT
ARMATÜRLERİ
SANAYİ VE TİCARET LTD. STİ.,
İstanbul Anadolu Yakası Organize
Sanayi Bölgesi, Aydınli
Mah.Mermerciler Cad. No: 10,
Tuzla-İstanbul, Türkiye